



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/022/18

No. Z/12/022/18

Dostawca: CBM Technology Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Kasztanowa 2A
Supplier: 64-320 Niepruszewo, Poland
(Name and address)

Producent: CBM Technology Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Kasztanowa 2A
Manufacturer: 64-320 Niepruszewo, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Elementy połączeniowe urządzenia piorunochronnego.
Name of the product: Lightning Protection System Connecting Components.
Złącza krzyżowe. Cross connectors.

Typ (model):
Type (model):

	Nr katalogowy Catalogue No.
Do połączenia uziomu \varnothing 14,2 mm lub \varnothing 16 mm z przewodem uziomowym, 4 śruby M8 <i>For connection earth rods \varnothing 14,2 mm or \varnothing 16 mm with earth conductor, 4 screws M8</i>	G103 95N
Do połączenia uziomu \varnothing 14,2 mm lub \varnothing 16 mm z przewodem uziomowym, 4 śruby M10 <i>For connection earth rods \varnothing 14,2 mm or \varnothing 16 mm with earth conductor, 4 screws M10</i>	G103 32N
Do połączenia uziomu \varnothing 17,2 mm z przewodem uziomowym, 4 śruby M8 <i>For connection earth rods \varnothing 17,2 mm with earth conductor (5 x 30) mm, 4 screws M8</i>	G103 96N
Do połączenia uziomu \varnothing 17,2 mm z przewodem uziomowym, 4 śruby M10 <i>For connection earth rods \varnothing 17,2 mm with earth conductor, 4 screws M10</i>	G103 33N

Dane techniczne: Klasa: H *Class: H*
Technical data:

Typ programu certyfikacji: 1a według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme: 1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:
A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne <i>Standard(s)/normative documents</i>	Raport(-y) z badań nr <i>Test report(s) No.</i>	Wydany(-e) przez <i>Issued by</i>
PN-EN 62561-1:2011 (EN 62561-1:2011)	LA-18.066/18.026	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Andrzej Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2018-06-29